



Balneário Piçarras, 09 de outubro de 2020.

NOTA DE AJUSTE DA NORMA 16161:2020

ABNT 16161:2020 Quarta edição, em vigor 31.08.2020

Tanque metálico jaquetado subterrâneo - Requisitos de fabricação e modulação

1. Exclusão da referência à norma ABNT NBR 13781, sendo substituída pela ABNT NBR 16764;
2. Inclusão dos tanques com capacidade de 3.000 l e 5.000 l;
3. Exclusão do tanque de 30.000 l, com três compartimentos (1-30-T);
4. Inclusão do dimensional a ser considerado quando instalação do spill de medição;
5. Retirada da possibilidade, mesmo que opcional, de instalação de conexão de 4", para descarga, no costado do tanque;
6. Reforço do disco de compartimento não é mais soldado no costado;
7. Alteração nas dimensões do anel de reforço no tanque de 60.000 l;
8. Ensaio de espessura da jaqueta passa de 28 pontos para 1 ponto por m² de jaqueta;
9. A tensão aplicada no ensaio de Holliday Detector está relacionada à espessura da jaqueta.